



SIGNATURER:

- Varme frem
- - - Varme retur
- Varme frem, eksist.
- - - Varme retur, eksist.
- ⊗ Abspæringsventil
- ⊠ Reguleringsventil

V(56)3.02

Indreguleringventiler		
S31	169/h	STAD 10/09
S32	84/h	STAD 10/09
S33	105/h	STAD 10/09
S34	63/h	STAD 10/09
S35	61/h	STAD 10/09
S36	102/h	STAD 10/09
S37	245/h	STAD DN 10
S38	164/h	STAD 10/09
S39	102/h	STAD 10/09
S40	82/h	STAD 10/09
S41	61/h	STAD 10/09
S42	61/h	STAD 10/09
S43	82/h	STAD 10/09
S44	102/h	STAD 10/09

S45	164/h	STAD 10/09
S46	164/h	STAD 10/09
S47	102/h	STAD 10/09
S48	82/h	STAD 10/09
S49	61/h	STAD 10/09
S50	62/h	STAD 10/09
S51	83/h	STAD 10/09
S52	103/h	STAD 10/09
S53	165/h	STAD 10/09
S54	78/h	STAD 10/09
S55	78/h	STAD 10/09
S56	78/h	STAD 10/09
S57	104/h	STAD 10/09
S58	183/h	STAD 10/09

HENRIK LARSEN
 RÅDGIVENDE INGENIØRFRMA A/S
 GODTHÅBSENGET 4
 2000 FREDERIKSBERG
 SLOTSGADE 49, 1. SAL
 3400 HILLERØD
 Telefon 38 10 42 04
 Fax Fr. 38 11 42 04
 Fax HL 38 11 42 05
 mail HL@henrik-larsen.dk

REV. ENE.	DATE
REV. ENE.	DATE
REV. ENE.	DATE

EF Bolvighus MÅL: 1-100
 Udskiøftning af vand- og allebsinstallationer DATE: 02.08.2013
 SIGN: LHO/GS
 EMNE: VVS-installationer SAG NR.: 1640
 Kæstøplan, Varme, bygning 2
 Bernhard Bangs Allé 8 TEKN. NR. V(56)3.02