


SIGNATURER

- Varme frem
- Varme retur
- Varme frem, eksist.
- Varme retur, eksist.
- ⊗ Afpærringsventil
- ⊗ Reguleringsventil

V(56)3.01

Indreguleringsventiler		
S01	98/h	STAD DN10
S02	216/h	STAD DN10
S03	78/h	STAD DN10
S04	95/h	STAD DN10
S05	209/h	STAD DN10
S06	76/h	STAD DN10
S07	129/h	STAD DN10
S08	64/h	STAD DN10
S09	236/h	STAD DN10
S10	304/h	STAD DN10
S11	228/h	STAD DN10
S12	228/h	STAD DN10
S13	213/h	STAD DN10
S14	213/h	STAD DN10
S15	283/h	STAD DN10

S16	208/h	STAD DN10
S17	312/h	STAD DN10
S18	208/h	STAD DN10
S19	312/h	STAD DN10
S20	208/h	STAD DN10
S21	312/h	STAD DN10
S22	208/h	STAD DN10
S23	312/h	STAD DN10
S24	208/h	STAD DN10
S25	312/h	STAD DN10
S26	213/h	STAD DN10
S27	496/h	STAD DN15
S28	228/h	STAD DN10
S29	228/h	STAD DN10
S30	304/h	STAD DN10



Detalje af Sxx

HENRIK LARSEN
 RÅDGIVENDE INGENIØRFRM A/S
 GODTHÅBSVENGET 4
 2000 FREDERIKSBERG
 SLOTSGADE 49, 1. SAL
 3400 HILLERØD
 telefon 38 10 42 04
 fax F.O. 38 11 42 04
 fax H.R. 38 11 42 05
 mail H@henrik-larsen.dk

REV. EMNE	DATE
REV. EMNE	DATE
REV. EMNE	DATE

EF Bolvighus MÅL: 1-100
 Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer DATE: 02.08.2013
 EMNE: VVS-installationer SIGN.: LHOIGS
 Kælderplan, Varme, bygning 1 SAG NR.: 1640
 Bernhard Bangs Allé 2-4 TESEN NR. V(56)3.01